

'1 novembre 2014

**Rapporto relativo al MM numero 35 del 03 marzo 2014 (risol. N.171)**

**Richiesta di un credito di CHF 209'000.00 per interventi alla camera d'accumulo in zona Pönt (frazione Malvaglia)**

Gentili colleghe,

Egredi colleghi,

La commissione delle costruzioni ha potuto analizzare la richiesta citata con la collaborazione del tecnico comunale sig. Guarisco.

Come risulta dal rapporto tecnico in nostro possesso effettivamente lo stato di degrado della vasca di accumulo di Pönt e delle sue armature giustifica sicuramente un intervento di risanamento.

Lo studio d'ing. Sciarini, su incarico del nostro esecutivo ha elaborato e proposto tre varianti di intervento e relativi costi:

Variante 1: -Sostituzione vasca di accumulo di CHF 204'000.00

Variante 2: -Eliminazione vasca di accumulo con posa di valvole di riduzione della pressione e posa di una nuova condotta da Prestinaio. Posa di un tubo porta cavo per eventuale sistema di tele gestione CHF 182'000.00

Variante 3: -La variante è analoga alla variante 2, si approfitta dell'esecuzione dello scavo per l'eliminazione e la sostituzione della condotta di adduzione. CHF. 209'000.00

Con la base delle conclusioni del rapporto tecnico riportate sul messaggio municipale, la commissione ritiene giustificata la scelta del Lodevole Municipio di proporre la variante 3 ed invita dunque i colleghi a voler approvare il credito così come richiesto

Per la commissione:

Milani Matteo

Dandrea Corrado

Sgarbi Alessandro

Andreoli Renzo

Ratti Roberto

