

La commissione, ha incontrato il tecnico comunale Guarisco e lo ringrazia per la disponibilità .

Abbiamo pertanto proceduto alla visione del progetto in trattanda, che si compone da un unico credito ma da due interventi fisicamente separati del PGA frazione di Semione .

Le tratte in oggetto dell' intervento sono in dettaglio le seguenti :

1. Progetto PGA 15 fraz. Semione località Cantonet

(zona fermata bus casa dott. Ferrari)

Condotta da sostituire ml. 30 Nuova condotta di collegamento ml. 120

2. Progetto PGA 16 fraz. Semione località Sara – Nucleo (zona cimitero - sentiero)

Condotta da sostituire ml. 145 Nuovo condotta di collegamento ml. 105

L'obbiettivo principale di questi due interventi è l' esecuzione di anelli di collegamento alla rete esistente, in modo da evitare la formazione di sedimenti, causati ora dal fatto di essere dei finali ciechi. Questo permetterà una migliore circolazione e un conseguente aumento qualitativo dell'acqua .

E' pure prevista la sostituzione di alcuni tratti, che presentano una vetustà non più accettabile . Saranno pure rinnovati tutti gli allacciamenti privati già presenti .

I progettisti sono in contatto con le aziende (Swisscom SES Cablecom) per valutare eventuali interazioni nell'ambito di questi due interventi .

Gli interventi, così come esposti nelle relazioni tecniche dello studio d'ingegneria Sciarini, sono da noi ritenuti pertinenti e indispensabili a breve .

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione Edilizia invita il Lodevole Consiglio Comunale ad accettare il MM n° 57 nella seduta del 16.11.2015 .

Per la commissione :

Matteo Milani pres.

Roberto Ratti segret.

Alessandro Sgarbi

Corrado Dandrea

Renzo Andreoli