

RICEVUTO 3 0 NOV. 2017

**Rapporto di prova n° 17LA06723
del 27.11.2017**


17LA06723

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Comune di Serravalle, Servizio Acqua Potabile
via Orino 11
6713 Malvaglia

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 23.11.2017

Data accettazione: 23.11.2017

Punto di prelievo: Casa S. Carlo -
6714 Semione

Data inizio analisi: 23.11.2017

Data fine analisi: 27.11.2017

Fornitore: AAP Malvaglia

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Prelievo eseguito da: AAP /

N° Ordine 17-003424	Tariffa Vedi tariffario	Condizioni Vedi Condizioni generali	Netto fr. 59.40	IVA esclusa	Seguirà fattura
------------------------	----------------------------	--	--------------------	-------------	-----------------


Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2017).

 Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini