

**SEMIONE**

## RAPPORTO ANALITICO

Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Turbidità) NTU	Temperatura °C
<b>Semione</b> (prima UV)	Acqua greggia	19.2.2019 – 08:57	0	0	<10	0.2	7.0
	Acqua greggia	28.5.2019 – 09:44	0	0	<10	0.1	8.0
	Acqua greggia	27.8.2019 – 09:12	0	1	<10	0.2	9.0
	Acqua greggia	5.12.2019 – 09:51	0	0	14	0.1	9.0
<b>Semione</b> (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	19.2.2019 – 09:00	0	0	<10	0.2	7.0
	Acqua dopo disinfezione	28.5.2019 – 09:46	0	0	<10	0.1	8.0
	Acqua dopo disinfezione	27.8.2019 – 09:13	0	0	<10	0	9.0
	Acqua dopo disinfezione	5.12.2019 – 09:53	0	0	<10	0.1	9.0
<b>Utenza Semione</b> (acqua in rete)	Casa S. Carlo	19.2.2019 – 09:28	0	0	<10	0.2	7.0
	Fontana Piazzale	28.5.2019 – 10:01	0	0	<10	0.2	13.0
	Fontana Comunale	27.8.2019 – 09:22	0	0	<10	0.1	17.0
	Bar Serravalle	5.12.2019 – 10:14	0	0	<10	0.1	9.0