



Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia	12.02.2019 – 08:12	0	0	<10	0.1	6.5
	Acqua greggia	28.05.2019 – 07:37	0	0	<10	0.2	8.0
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.02.2019 – 08:13	0	0	<10	0.2	6.5
	Acqua dopo disinfezione	28.05.2019 – 07:45	0	0	<10	0.2	8.0
Mantino (prima UV)	Acqua greggia	12.02.2019 – 08:33	1	0	<10	0.2	9.5
	Acqua greggia	28.05.2019 – 08:11	0	0	<10	0.3	11.0
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.02.2019 – 08:34	0	0	<10	0.1	9.5
	Acqua dopo disinfezione	28.05.2019 – 08:13	0	0	<10	0.1	11.0
Sassone (prima UV)	Acqua greggia	12.02.2019 – 09:01	0	0	<10	0.2	10.0
	Acqua greggia	28.05.2019 – 08:46	0	0	<10	0.3	10.0
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.02.2019 – 09:03	0	0	<10	0.1	10.0
	Acqua dopo disinfezione	28.05.2019 – 08:49	0	0	<10	0.1	10.0
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Pont di Qua	12.02.2019 – 08:28	0	0	<10	0.1	6.0
	Fontana Pont di Qua	28.05.2019 – 08:02	0	0	<10	5.1	10.0
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Bianchetti Remo – Scateto	12.02.2019 – 08:44	0	0	<10	0.1	8.5
	Fontana Tagnugna	28.05.2019 – 08:22	0	0	<10	0.2	12.0
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Scuola d'infanzia – Gerre	12.02.2019 – 09:21	0	0	<10	0.2	9.5
	Fontana Piazza S. Antonio	28.05.2019 – 09:00	0	0	<10	0.2	12.0