

Serravalle, 11 dicembre 2020

Rapporto della Commissione delle Costruzioni sul MM 60 del 16 novembre 2020 (risol. N. 1008) relativo alla richiesta di un credito di CHF 575'000.- per l'esecuzione delle canalizzazioni e il risanamento dell'acquedotto comunale del lotto Grussa (frazione di Malvaglia).

Gentile signora Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri,

il messaggio municipale no.60/2020 propone lo stanziamento di un credito complessivo di CHF 575'000.- per l'esecuzione delle canalizzazioni e il risanamento dell'acquedotto comunale in zona Grussa nella frazione di Malvaglia.

La Commissione costruzioni si è riunita per discutere ed analizzare il suddetto messaggio. Di seguito le nostre osservazioni in merito.

Considerazioni

Opere di canalizzazione

Per le canalizzazioni è riconosciuta l'importanza e l'obbligatorietà delle opere. Non si segnala alcuna osservazione a livello tecnico.

Il Comune nei prossimi anni ha il compito di prevedere vari investimenti in materia, per poter raggiungere gli obiettivi posti dal Cantone.

Strada comunale

Per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione della strada la Commissione valuta positivamente il prolungamento fino al bivio per la Valle Malvaglia e la Val Pontirone.

Sulle barriere di sicurezza a lato della strada, pur osservando che non adempiono più alle norme di sicurezza in vigore, visti il discreto stato delle ringhiere, il limitato transito di veicoli, e il costo per l'eventuale sostituzione la Commissione comprende e condivide la scelta fatta dal Municipio.

Acquedotto comunale

Visto i lavori di canalizzazione si approfitta per la sostituzione in PE delle condotte dell'acqua potabile.

Nella zona, dopo aver sentito il parere del fontaniere comunale, si ritiene che ci siano sufficienti idranti e di conseguenza non ne verranno piazzati ulteriori.

Bisogna informare i privati che non potendo più allacciare la messa a terra alla condotta dell'acqua potabile (PE) dovranno occuparsi di mettere a norma (W 10015 SSIGE) la propria messa a terra.

Auspichiamo in merito che, approfittando dello scavo in strada, venga predisposta una linea di terra fornita dalla SES alla quale si possano collegare i privati che, vista la conformità del nucleo, non avrebbero la possibilità di posare una sufficiente dispersione di terra sul terreno privato.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari non sono state rilevate problematiche a riguardo. La Commissione costruzioni si rifà al parere della Commissione della gestione in merito ai costi del progetto.

Considerato quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:

1. È accordato un credito di CHF 575'000.- per l'esecuzione delle canalizzazioni e il risanamento dell'acquedotto comunale del lotto Grussa (frazione di Malvaglia).
2. Il credito verrà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 e ammortizzato con un tasso del 2.5% (art. 17 cpv. 2 lett. E) RGFCC).

La commissione delle costruzioni:


Notari Edy



Tognolatti Giancarlo



Notari Damiano



Strazzini Manuele



Andreoli Renzo

