

RAPPORTO

della Commissione delle costruzioni sul MM no. 04-2016 del 19 settembre 2016 (risol. N.477) concernente la richiesta di credito di CHF di fr. 576'000 per l'esecuzione di opere di canalizzazione (PGS) nel lotto Murica (frazione di Malvaglia)

Gentile presidente, consigliere e consiglieri comunali,

La commissione delle costruzioni si è riunita per esaminare il progetto e ricevere le necessarie spiegazioni da parte dell'UTC.

A nostro avviso la soluzione è tecnicamente valida e permetterà di risolvere il problema acuto causato dai cattivi odori che emanano regolarmente in questa zona, dovuto ad allacciamenti misti (acque luride e meteoriche) venuti alla luce durante i recenti lavori. Di fatto, attualmente le acque luride provenienti dal comparto situato sotto via Murica si riversano nelle acque del riale Pluscedra e infine nei corsi d'acqua superficiali. Tale situazione non può più essere tollerata e un intervento diventa pertanto necessario.

Rispetto alla soluzione iniziale (ossia la variante completa) questa variante ridotta, con un costo notevolmente inferiore garantisce lo smaltimento separato di acque luride e acque meteoriche. Nel comparto sotto via Murica, come nella soluzione iniziale, le possibilità per i privati di eseguire i propri allacciamenti rimangono pressoché invariate. Gli allacciamenti privati che già ora confluiscono a gravità nella canalizzazione del riale Pluscedra potranno essere mantenuti oppure saranno possibili anche altre soluzioni tramite accordi tra i privati. Il pompaggio delle acque luride di alcuni privati (variante completa) per contro rappresenta una soluzione poco realistica in quanto tecnicamente complessa ed anche onerosa.

La variante proposta dal Municipio, interessando solo un piccolo tratto della via Murica non permette al momento la sostituzione dell'acquedotto in concomitanza con la posa della canalizzazione. In ogni caso la commissione propone di prevedere già in questa fase, oltre alla posa della canalizzazione per le acque meteoriche, l'esecuzione della condotta per le acque luride da pozz. 1201A a 1203.

Per il resto il progetto è completo in tutti i suoi aspetti perché comprende sia la posa di canalizzazioni, acquedotto e altre infrastrutture (aziende e illuminazione pubblica) le opere di pavimentazione e i lavori conclusivi quali il ripristino della terminazione e l'ispezione con telecamera necessario al collaudo dell'opera.

La Commissione delle costruzioni a maggioranza invita il Consiglio Comunale a voler approvare il MM no. 04-2016.

Per la commissione delle costruzioni:

Notari Edy:

Notari Damiano:

Venti Pascal:

Tognolatti Giancarlo (relatore): 