

RICEVUTO 0 5 MAR. 2015

Rapporto di prova n° 15LA01619
del 02.03.2015

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Serravalle

6713 Malvaglia TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	26.02.2015
		Data accettazione:	26.02.2015
Punto di prelievo:	Fontana Comune frazione di Semione - 6714 Semione	Data inizio analisi:	26.02.2015
		Data fine analisi:	02.03.2015
Fornitore:	AAP Serravalle	Temperatura prelievo:	5.0 °C
		Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
15-000470	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini