



Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia	21.04.2020 – 07:40	0	0	<10	0.1	8.0
	Acqua greggia	30.07.2020 – 07:38	0	0	<10	0.1	10.0
	Acqua greggia	10.11.2020 – 07:11	0	0	<10	0.1	8.0
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	21.04.2020 – 07:47	0	0	<10	0.2	8.0
	Acqua dopo disinfezione	30.07.2020 – 07:46	0	0	62	0.2	10.0
	Acqua dopo disinfezione	10.11.2020 – 07:13	0	0	<10	0.1	8.0
Mantino (prima UV)	Acqua greggia	21.04.2020 – 08:15	0	0	<10	0.1	11.0
	Acqua greggia	30.07.2020 – 08:15	0	0	<10	0.1	12.0
	Acqua greggia	10.11.2020 – 07:39	0	0	<10	0.1	10.0
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	21.04.2020 – 08:19	0	0	<10	0.2	11.0
	Acqua dopo disinfezione	30.07.2020 – 08:20	0	0	<10	0.1	12.0
	Acqua dopo disinfezione	10.11.2020 – 10:40	0	0	<10	0.1	10.0
Sassone (prima UV)	Acqua greggia	21.04.2020 – 08:55	0	0	<10	0.1	11.0
	Acqua greggia	30.07.2020 – 08:53	0	0	<10	0.2	11.0
	Acqua greggia	10.11.2020 – 08:05	0	0	<10	0.2	10.0
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	21.04.2020 – 09:02	0	0	<10	0.1	11.0
	Acqua dopo disinfezione	30.07.2020 – 09:00	0	0	<10	0.2	11.0
	Acqua dopo disinfezione	10.11.2020 – 08:07	0	0	<10	0.2	10.0
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Pont di Qua	21.04.2020 – 07:58	0	0	<10	0.1	9.0
	Fontana Pont di Qua	30.07.2020 – 07:54	0	0	<10	<0.1	12.0
	Fontana Pönt	10.11.2020 – 07:30	0	0	<10	0.1	9.0
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Fontana Tagnugna	21.04.2020 – 08:28	0	0	<10	0.1	13.0
	Fontana Scateto	30.07.2020 – 08:28	0	0	<10	0.1	14.0
	Fontana Tagnugna	10.11.2020 – 07:51	0	0	21	0.1	10.0
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Fontana Piazza d'Armi	21.04.2020 – 09:15	0	0	<10	0.1	14.0
	Ristorante Stazione	30.07.2020 – 09:13	0	0	11	0.1	16.0
	Scuola infanzia	10.11.2020 – 08:22	0	0	24	0.1	12.0