



MALVAGLIA

| Punto di prelievo | Riferimento | Data e ora | Escherichia coli UFC/100ml | Enterococchi UFC/100ml | Germi aerobi mesofili UFC/ml | Particelle in sospensione (Torbidità) NTU | Temperatura °C |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Prestinaio (prima UV) | Acqua greggia/non in rete | 12.03.2024 – 09:30 | 0 | 0 | <10 | 0.2 | 7.6 |
| | Acqua greggia/non in rete | 20.06.2024 – 08:55 | 0 | 0 | <10 | 0.1 | 9.5 |
| Prestinaio (dopo UV) | Acqua dopo disinfezione | 12.03.2024 – 09:31 | 0 | 0 | <10 | 0.1 | 7.6 |
| | Acqua dopo disinfezione | 20.06.2024 – 08:57 | 0 | 0 | <10 | 0.2 | 9.5 |
| Mantino (prima UV) | Acqua greggia/non in rete | 12.03.2024 – 08:55 | 0 | 2 | <10 | 0.3 | 10.1 |
| | Acqua greggia/non in rete | 20.06.2024 – 08:25 | 0 | 0 | 19 | 0.2 | 12.0 |
| Mantino (dopo UV) | Acqua dopo disinfezione | 12.03.2024 – 08:56 | 0 | 0 | <10 | 0.2 | 10.2 |
| | Acqua dopo disinfezione | 20.06.2024 – 08:27 | 0 | 0 | <10 | 0.2 | 12.1 |
| Sassone (prima UV) | Acqua greggia/non in rete | 12.03.2024 – 10:00 | 0 | 0 | <10 | 0.6 | 10.5 |
| | Acqua greggia/non in rete | 20.06.2024 – 08:55 | 0 | 0 | 24 | 0.2 | 11.3 |
| Sassone (dopo UV) | Acqua dopo disinfezione | 12.03.2024 – 10:02 | 0 | 0 | <10 | 0.7 | 10.5 |
| | Acqua dopo disinfezione | 20.06.2024 – 08:57 | 0 | 0 | <10 | 0.2 | 11.3 |
| Utenza Prestinaio (Acqua in rete) | Fontana Pont | 12.03.2024 – 09:15 | 0 | 0 | < 10 | 0.2 | 6.1 |
| | Fontana Ponte di Qua | 20.06.2024 – 08:15 | 0 | 0 | <10 | 0.2 | 15.0 |
| Utenza Mantino (Acqua in rete) | Casa B. R. Scateto | 12.03.2024 – 08:50 | 0 | 0 | < 10 | 0.4 | 8.6 |
| | Fontana Tagnugna | 20.06.2024 – 08:40 | 0 | 0 | <10 | 0.1 | 17.0 |
| Utenza Sassone (Acqua in rete) | Ristorante Sani | 12.03.2024 – 10:20 | 0 | 0 | < 10 | 0.1 | 10.8 |
| | Ristorante Posta | 20.06.2024 – 09:10 | 0 | 0 | 34 | 0.1 | 17.9 |











MALVAGLIA